



**“ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И
ТЕРИТОРИАЛЕН ВОДОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ВЕЛИНГРАД**

Велинград, ул Акад. Иван Павлов 1А, e-mail: vik_velingrad@mail.bg
тел/факс: 0359/ 5 21 33 - Управител, тел: 0359/ 5 26 86 – Централa,
Аварии –

До КМЕТА

На с. КРЪСТАВА

На с АБЛАНИЦА

Относно мониторинг на питейните води съгласно НАР.№9/МЗ
На 02.10.2017г. и 03.10.2017г е извършено пробонабиране на
питейната вода от посочените селища от здравните експерти на РЗИ
Пазарджик. Резултатите от анализите показват завишени нива на
микробиологичните показатели: колиформи, ешерихия коли и
ентерококи. Съгласно предписание на РЗИ Пазарджик е извършено
допълнително обеззаразяване на водоснабдителната мрежа в
посочените селища, а
на 09.10.2017 г. е извършено повторно пробонабиране на питейна
вода от служители на „ВКТВ“-ЕООД .Получените резултати са в
норма . Прилагаме копия от протоколите.

Управител:.....

Георги Мяшков

Изготвил: инж. Йорданка Димитрова.....

/Експерт администриране/

Поличил прокола: 1. Салих Узунов-кмет на с .Кръстава.....

2. Гълъбин Мечкарски-кмет на с. Абланица.....